



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00961/22

Серия RU № 0397756

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". Место нахождения (адрес юридического лица): 105066, Россия, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3. Адрес места осуществления деятельности: 105066, РОССИЯ, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3, помещение №5; 301668, РОССИЯ, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8, пристройка к цеху №3 (Лит. П), эт.2, ком. №№1,2,4,11. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.12.2015 года. Телефон: +74874655953, +74952801686. Адрес электронной почты: info@alfapb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ВЕРТРО". Место нахождения (адрес юридического лица): 117556, РОССИЯ, город Москва, бульвар Симферопольский, дом 3, офис 409. Адрес места осуществления деятельности: 147712, РОССИЯ, Московская область, городской округ Ленинский, поселок городского типа Горки Ленинские, промзона "Технопарк", Инновационный проезд, дом 8, комнаты №1-№13. Основной государственный регистрационный номер: 1097746047277. Телефон: +7 4951505255. Адрес электронной почты: info@vertro.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ВЕРТРО". Место нахождения (адрес юридического лица): 117556, РОССИЯ, город Москва, бульвар Симферопольский, дом 3, офис 409. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 147712, РОССИЯ, Московская область, городской округ Ленинский, поселок городского типа Горки Ленинские, промзона "Технопарк", Инновационный проезд, дом 8, комнаты №1-№13.

ПРОДУКЦИЯ

Клапаны противопожарные огнезадерживающие торговой марки «VERTRO» прямоугольного сечения типа KZO-2, круглого сечения типа KZO-2K, дымовые торговой марки «VERTRO» прямоугольного сечения типа KZO-2D, изготовленные в соответствии с Техническими условиями ТУ 28.25.12-001-89653663-2021 «КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ» (Перечень и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию, приведены в приложениях бланк № 0881809, бланк № 0881810). Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8481 80 990 7

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы сертификационных испытаний № 1089-С/ТР-22 от 19.08.2022 года, № 1090-С/ТР-22 от 19.08.2022 года, № 1091-С/ТР-22 от 19.08.2022 года, № 1092-С/ТР-22 от 19.08.2022 года, № 1093-С/ТР-22 от 19.08.2022 года, № 1094-С/ТР-22 от 19.08.2022 года, № 1095-С/ТР-22 от 19.08.2022 года от Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 года. Акт о результатах анализа состояния производства № 241-АСП/22 от 24.05.2022 года от Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58. Схема сертификации 1с. Иные сведения о документах, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, смотри приложение бланк № 0881808.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия, приведены в приложении бланк № 0881808. Условия и сроки хранения, срок службы (годности) приведены в приложении бланк № 0881808. Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия, и показатели огнестойкости приведены в приложениях бланк № 0881809, бланк № 0881810.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 23.08.2022 ПО 22.08.2027
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Подсезапов Денис Сергеевич
(Ф.И.О.)

Гомзов Анатолий Анатольевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00961/22

Серия **RU** № **0881808**

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента:

Технические условия ТУ 28.25.12-001-89653663-2021 «КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ» от 25.11.2021 г.
Комплект конструкторской документации от 25.11.2021 г.:
KZO-2D-AxB «Клапан противопожарный типа KZO-2D-AxB Общий вид»;
KZO-2-AxB «Клапан противопожарный типа KZO-2-AxB Общий вид»;
KZO-2K-X-D «Клапан противопожарный типа KZO-2K-X-D Общий вид».

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия:

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа
ГОСТ Р 53301-2013	"Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость"	Стандарт в целом

Условия и сроки хранения, срок службы (годности).

Условия хранения согласно Техническим условиям ТУ 28.25.12-001-89653663-2021 раздел 6:
Условия хранения клапанов в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе условий хранения 6 по ГОСТ 15150. Клапаны должны храниться в закрытых помещениях, исключающих случайное повреждение и обеспечивающих защиту от внешних климатических воздействий. При хранении должно быть обеспечено устойчивое положение упаковок (паллет), исключено соприкосновение их с грунтом, а также должны быть предусмотрены меры, не допускающие накопление атмосферной влаги на элементах клапанов и внутри их. В случае складирования клапанов на земле необходимо устанавливать их на защитных подкладках, чтобы избежать деформации и повреждений.
Срок хранения согласно Техническим условиям ТУ 28.25.12-001-89653663-2021 пункт 6.7:
Клапаны должны выдерживать хранение в неповрежденной заводской упаковке не менее 36 месяцев без повторной консервации. По истечении срока хранения и далее через каждые 12 месяцев должно проводиться обследование состояния тары и условий хранения. При нарушении целостности тары и условий хранения должна проводиться проверка целостности консервации. При нарушении консервации должна быть проведена повторная консервация с составлением акта. При хранении более 6 лет допуск к монтажу должен осуществляться в соответствии с инструкцией, утвержденной эксплуатирующей организацией.
Срок службы (годности) согласно Техническим условиям ТУ 28.25.12-001-89653663-2021 пункт 1.3.13:
Средний срок службы клапана до списания в нормальных условиях эксплуатации (при отсутствии огневого воздействия) – 7 лет. Досрочному списанию подлежит клапан, выполнивший свою функцию при пожаре.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Подсезалов Денис Сергеевич

М.П.

Гомзов Анатолий Анатольевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00961/22

Серия **RU** № **0881809**

Перечень продукции, на которую распространяется сертификат соответствия:

Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Предел огнестойкости
Клапаны противопожарные огнезадерживающие прямоугольного сечения торговой марки «VERTRO» типа KZO-2-60-O, нормально открытые, однокассетные, с одной заслонкой, каналные, с приводом, расположенным снаружи, размерами проходного сечения по высоте от 150 мм до 1000 мм, по ширине от 150 мм до 1500 мм, с максимальным гидравлическим диаметром 1000 мм, изготовленные в соответствии с ТУ 28.25.12-001-89653663-2021	Предел огнестойкости клапана, установленного в проёме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости при возможном двустороннем тепловом воздействии и на участке воздуховода за её пределами с нормируемым пределом огнестойкости – EI60
Клапаны противопожарные огнезадерживающие круглого сечения торговой марки «VERTRO» типов KZO-2K-60-O, нормально открытые, ниппельные и фланцевые, с приводом, расположенным снаружи, диаметром от 100 мм до 710 мм, изготовленные в соответствии с ТУ 28.25.12-001-89653663-2021.	Предел огнестойкости клапана, установленного в проёме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости при возможном двустороннем тепловом воздействии и на участке воздуховода за её пределами с нормируемым пределом огнестойкости – EI60
Клапаны противопожарные огнезадерживающие прямоугольного сечения торговой марки «VERTRO» типа KZO-2-60-Z, нормально закрытые, однокассетные, с одной заслонкой, каналные, с приводом, расположенным снаружи, размерами проходного сечения по высоте от 150 мм до 1000 мм, по ширине от 150 мм до 1500 мм, с максимальным гидравлическим диаметром 1000 мм, изготовленные в соответствии с ТУ 28.25.12-001-89653663-2021.	Предел огнестойкости клапана, установленного в проёме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости при возможном двустороннем тепловом воздействии и на участке воздуховода за её пределами с нормируемым пределом огнестойкости – EI60
Клапаны противопожарные огнезадерживающие круглого сечения торговой марки «VERTRO» типов KZO-2K-60-Z, нормально закрытые, ниппельные и фланцевые, с приводом, расположенным снаружи, диаметром от 100 мм до 710 мм, изготовленные в соответствии с ТУ 28.25.12-001-89653663-2021.	Предел огнестойкости клапана, установленного в проёме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости при возможном двустороннем тепловом воздействии и на участке воздуховода за её пределами с нормируемым пределом огнестойкости – EI60
Клапаны противопожарные огнезадерживающие прямоугольного сечения торговой марки «VERTRO» типа KZO-2-90-O, нормально открытые, однокассетные, с одной заслонкой, каналные, с приводом, расположенным снаружи, размерами проходного сечения по высоте от 150 мм до 1000 мм, по ширине от 150 мм до 1500 мм, с максимальным гидравлическим диаметром 1000 мм, изготовленные в соответствии с ТУ 28.25.12-001-89653663-2021.	Предел огнестойкости клапана, установленного в проёме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости при возможном двустороннем тепловом воздействии и на участке воздуховода за её пределами с нормируемым пределом огнестойкости – EI90
Клапаны противопожарные огнезадерживающие круглого сечения торговой марки «VERTRO» типов KZO-2K-90-O, нормально открытые, ниппельные и фланцевые, с приводом, расположенным снаружи, диаметром от 100 мм до 710 мм, изготовленные в соответствии с ТУ 28.25.12-001-89653663-2021.	Предел огнестойкости клапана, установленного в проёме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости при возможном двустороннем тепловом воздействии и на участке воздуховода за её пределами с нормируемым пределом огнестойкости – EI90

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Подсеголов Денис Сергеевич

(ф.и.о.)

Гомзов Анатолий Анатольевич

(ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 3

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00961/22

Серия **RU** № **0881810**

Перечень продукции, на которую распространяется сертификат соответствия:

Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Предел огнестойкости
Клапаны противопожарные огнезадерживающие прямоугольного сечения торговой марки «VERTRO» типа KZO-2-90-Z, нормально закрытые, однокассетные, с одной заслонкой, канальные, с приводом, расположенным снаружи, размерами проходного сечения по высоте от 150 мм до 1000 мм, по ширине от 150 мм до 1500 мм, с максимальным гидравлическим диаметром 1000 мм, изготовленные в соответствии с ТУ 28.25.12-001-89653663-2021.	Предел огнестойкости клапана, установленного в проёме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости при возможном двустороннем тепловом воздействии и на участке воздуховода за её пределами с нормируемым пределом огнестойкости – EI90
Клапаны противопожарные огнезадерживающие круглого сечения торговой марки «VERTRO» типов KZO-2K-90-Z, нормально закрытые, ниппельные и фланцевые, с приводом, расположенным снаружи, диаметром от 100 мм до 710 мм, изготовленные в соответствии с ТУ 28.25.12-001-89653663-2021.	Предел огнестойкости клапана, установленного в проёме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости при возможном двустороннем тепловом воздействии и на участке воздуховода за её пределами с нормируемым пределом огнестойкости – EI90
Клапаны противопожарные огнезадерживающие прямоугольного сечения торговой марки «VERTRO» типа KZO-2-120-O, нормально открытые, однокассетные, с одной заслонкой, канальные, с приводом, расположенным снаружи, размерами проходного сечения по высоте от 150 мм до 1000 мм, по ширине от 150 мм до 1500 мм, с максимальным гидравлическим диаметром 1000 мм, изготовленные в соответствии с ТУ 28.25.12-001-89653663-2021.	Предел огнестойкости клапана, установленного в проёме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости при возможном двустороннем тепловом воздействии и на участке воздуховода за её пределами с нормируемым пределом огнестойкости – EI120
Клапаны противопожарные огнезадерживающие круглого сечения торговой марки «VERTRO» типов KZO-2K-120-O, нормально открытые, ниппельные и фланцевые, с приводом, расположенным снаружи, диаметром от 100 мм до 710 мм, изготовленные в соответствии с ТУ 28.25.12-001-89653663-2021.	Предел огнестойкости клапана, установленного в проёме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости при возможном двустороннем тепловом воздействии и на участке воздуховода за её пределами с нормируемым пределом огнестойкости – EI120
Клапаны противопожарные огнезадерживающие прямоугольного сечения торговой марки «VERTRO» типа KZO-2-120-Z, нормально закрытые, однокассетные, с одной заслонкой, канальные, с приводом, расположенным снаружи, размерами проходного сечения по высоте от 150 мм до 1000 мм, по ширине от 150 мм до 1500 мм, с максимальным гидравлическим диаметром 1000 мм, изготовленные в соответствии с ТУ 28.25.12-001-89653663-2021.	Предел огнестойкости клапана, установленного в проёме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости при возможном двустороннем тепловом воздействии и на участке воздуховода за её пределами с нормируемым пределом огнестойкости – EI120
Клапаны противопожарные огнезадерживающие круглого сечения торговой марки «VERTRO» типов KZO-2K-120-Z, нормально закрытые, ниппельные и фланцевые, с приводом, расположенным снаружи, диаметром от 100 мм до 710 мм, изготовленные в соответствии с ТУ 28.25.12-001-89653663-2021.	Предел огнестойкости клапана, установленного в проёме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости при возможном двустороннем тепловом воздействии и на участке воздуховода за её пределами с нормируемым пределом огнестойкости – EI120
Клапаны противопожарные дымовые прямоугольного сечения торговой марки «VERTRO» типа KZO-2D, с одной заслонкой, стеновые, с приводом, расположенным внутри, размерами проходного сечения по высоте от 250 мм до 700 мм, по ширине от 250 мм до 1200 мм, с максимальным гидравлическим диаметром 706,25 мм, изготовленные в соответствии с ТУ 28.25.12-001-89653663-2021.	Предел огнестойкости – E90

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Подсечалов Денис Сергеевич
(Ф.И.О.)

Гомзов Анатолий Анатольевич

(Ф.И.О.)